

HÉROSZ Építőipari Rt.
Mentes Zsolt
vezérigazgató-helyettes részére

Budapest
Hídépítő u. 1-12.
1 0 9 5

Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Úr!

Mint gondolom Ön által is ismert, a Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon „Csillagház” tagozatán (1038. Budapest, Ráby Mátyás u. 16) 2005. 08.27-én reggel 6 órakor az I. em. 103. termében 5-6 m² felületi mennyezeti vakolat levált és lezuhant. Erről az Önök által kiküldött munkatárs és az iskolánk gondnoka 2005. 08.27-én jegyzőkönyvet vett fel. 2005. 08.29-én, ahogyan szakértőjük előre jelezte, további mennyezeti vakolat szakadás történt. A jelenlegi javítási munkák elvégzésére Lovász Gyula munkatársuk egyeztetett intézményünk gondnokával.

A mostani mennyezeti vakolat szakadás az átadástól számítva nem az első, hanem a harmadik eset (2000. szeptember 13., 2001. május 8.). Mindhárom esetben szerencsénk volt, mert semmilyen személyi sérülés nem történt. Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek sürgősen a helyreállításról és az egész ház mennyezeti vakolatának ellenőrzéséről intézkedni. A tanévet 2005. augusztus 29-én megkezdtük, így most már gyermekek és felnőttek egyaránt vannak az épületben.

Javaslom, hogy végeztessenek a vakolatból anyagvizsgálati elemzést, hogy végre megállapításra kerüljön ennek a műszaki hibának az oka. A hibát most már mivel nem egyedi, és egyszeri esetről van szó, teljes egészében el kell hárítaniuk.

A vizsgálatot és a javítást a szavatossági, vagy kötelező alkalmassági időn belül, de leginkább az Önök jó hírének és legfőképpen a gyermekek és az itt dolgozók biztonsága érdekében szíveskedjenek mihamarabb elvégezni.

Várom sürgős válaszukat és intézkedésüket előre is megköszönve.

Budapest, 2005. augusztus 29.

Tisztelettel

Nádas Pál
igazgató

Melléklet: 1 db. jegyzőkönyv